

ઈ.ચા.ચીફ ફાયર ઓફિસર
સુરત મહાનગરપાલિકા



--- ફાયર સેફ્ટીની અપૂરતી સુવિધા સંતોષી લેવા ---

પ્રતિ,
પ્રમુખશ્રી,
.....
.....
.....

..... 395007

સુરત
વિષય : આપની પ્રિમાઈસીસ ખાતે ફાયર સેફ્ટીની સુવિધાઓ ન હોય / અપૂરતી હોય
નીચે મુજબની ફાયર સેફ્ટીની સુવિધા ઉભી કરાવવા બાબત.
સંદર્ભ : અત્રે થી તા. ૨૧/૦૧/૨૦૧૯ નાં રોજ કરવામાં આવેલ રૂબરૂ ચર્ચા નોંધણી

મહાશય,
સવિનય આપની ઉપરોક્ત નિર્દિષ્ટ બિલ્ડીંગમાં G.D.C.R. અને N.B.C. Part - IV મુજબની દરમ્યાન
ફાયર ફાઈટીંગ સેફ્ટીની સુવિધા ઉપલબ્ધ ન હોય જેથી જાહેર સલામતીને ધ્યાને લેતા નીચે જણાવ્યા
મુજબની પુરતી ફાયર સેફ્ટીની સુવિધા ઉભી કરાવવાની રહેશે.

- (૧) N.O.C રજૂ કરવાની
 - (૨) સમગ્ર પ્રિમાઈસીસ/બિલ્ડીંગમાં હાઈડ્રન્ટ સીસ્ટમ વેટ રાઈઝર / ડાઉન કમર સહીત રાખવાની જરૂર છે.
 - (૩) આપની પ્રિમાઈસીસમાં મેઈન ફાયરપંપ / જોકીપંપ, ઓટો કંડીશન સીસ્ટમ સહીત ઉપલબ્ધ કરાવવાની જરૂર છે.
 - (૪) આપની પ્રિમાઈસીસમાં ઉપલબ્ધ હોઝબોકસ (બ્રાન્ચ સહીત) મુકવાની જરૂરી છે. / બદલવાની જરૂર છે.
 - (૫) આપની પ્રિમાઈસીસમાં ઉપલબ્ધ હોઝરીલ (બ્રાન્ચ સહીત) મુકવાની જરૂરી છે. / બદલવાની જરૂર છે.
 - (૬) સમગ્ર પ્રિમાઈસીસ/ બિલ્ડીંગમાં એબીસી ફાયર એક્ટીગ્યુશર ૪/૬ કેજીનાં મુકવાની/રીફીલિંગ જરૂર છે.
 - (૭) સમગ્ર પ્રિમાઈસીસ/ બિલ્ડીંગમાં સીઓટુ ફાયર એક્ટીગ્યુશર ૨/૪.૫ કેજીનાં મુકવાની/રીફીલિંગ જરૂર છે.
 - (૮) આપની પ્રિમાઈસીસ/ બિલ્ડીંગનાં બેઝમેન્ટ ખાતે સ્પ્રીન્કલર સીસ્ટમ કરાવવાની જરૂર છે.
 - (૯) આપની પ્રિમાઈસીસ/ બિલ્ડીંગમાં ફાયર એલાર્મ સીસ્ટમ / સ્મોક ડીટેક્ટર મુકાવવાની જરૂર છે.
 - (૧૦) આપની પ્રિમાઈસીસ/ બિલ્ડીંગમાં સેફ્ટી સાઈનેજીંગ અને ઈમરજન્સી એક્ઝીટ મુકાવવા.
 - (૧૧) આપની પ્રિમાઈસીસ/ બિલ્ડીંગમાં પુરતી હવા ઉજાશ માટે પુરતી વેન્ટીલેશનની સુવિધા ઉભી કરાવવી.
 - (૧૨) ફીક્સ ગ્લાસ હોય ઓપન (સ્લાઈડીંગ વીન્ડો ટાઈપ) કરાવવા, એક્ઝોસ્ટ વિગેરે મુકાવવા.
 - (૧૩) ઉગાશી ઉપર ડોમ/શેડ વિગેરે હોય તાકીદે તોડાવી કઢાવવા. વધુમાં પાર્કીંગમાં ફાયરનાં વાહન પ્રવેશી શકે તે મુજબ રસ્તા ખુલ્લા કરાવવા જોગ છે.
 - (૧૪) ફાયર ફાઈટીંગની તાલીમ મેળવેલ સ્ટાફની નિમણૂક કરી (એપો. ઓફ ફા.ઓફિસર / ફાયરમેન સેમ) ભરી રજૂ કરવું.
 - (૧૫) ફાયરની કામગીરી કરતી અને અત્રેથી નિયત કરેલ એજન્સી / કન્સલ્ટન્ટશ્રી પાસેથી ફાયર સેફ્ટી સર્ટી. ફોર્મ ભરી અત્રે રજૂ કરવું.
 - (૧૬) ઉપરોક્ત મુદ્દા પૈકી ક્રમ નં. ૦૧, ૦૨, ૦૪, ૦૫, ૦૬, ૦૭, ૦૮, ૦૯, ૧૦, ૧૧, ૧૨, ૧૩ તાકીદે કરાવી અત્રે જાણ કરશે.
- ઉપરોક્ત પ્રિમાઈસીસનો નિયમાનુસારની ફાયર સેફ્ટીની સુવિધા વિના તેમજ અત્રેનો અભિપ્રાય મેળવ્યા વગર કોઈપણ સંજોગમાં ઉપયોગ કરવાનો રહેશે નહીં.
જો નિયમાનુસારની પુરતી ફાયર સેફ્ટીની સુવિધા વિના પ્રિમાઈસીસ ઉપયોગ કરાયેથી જો કોઈ હુર્ષટના ઘટશે તેની સંપૂર્ણ જવાબદારી આપની રહેશે જે વિદિત થાય.

BR
ડિવિઝનલ ફાયર ઓફિસર
સુરત મહાનગરપાલિકા

નં. ઓફ.ઈ.એસ./આઉટવર્ડ/ ૨૦૦
૨૩/૦૧/૨૦૧૯ ૩૨૨